



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю
Южный территориальный отдел

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Тел. (34241) 4-17-10, 4-55-33, E-mail: uto-r@mail.ru, www.59.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «14» ноября 2024 г. № 1404

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Уваровой Ольгой Васильевной, при проведении профилактического визита на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 14.11.2024 г. № 2343) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Берёзка» (далее - МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка»), ОГРН: 1025902035345, ИНН: 5920012976, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3167.24 от 11.11.2024 г., в игровой группы № 6 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а, средняя освещенность искусственная (Е_{сп}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 346 ± 32 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).
2. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3409.24 от 11.11.2024., в игровой группы № 1 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, средняя освещенность искусственная (Е_{сп}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 274 ± 25 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
3. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3409.24 от 11.11.2024 г., в игровой группы № 3 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, средняя освещенность искусственная (Е_{сп}) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 231 ± 21 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
4. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3409.24 от 11.11.2024 г., в игровой группы № 2 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, средняя освещенность искусственная (Е_{сп}) при общем освещении на полу,

установленная расчетным путем, составляет 276±25лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 4 «Берёзка», ОГРН: 1025902035345, ИНН: 5920012976, юридический адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а

В срок до «20» августа 2025 года:

1. Обеспечить нормативный уровень искусственной освещенности в помещениях пребывания детей в соответствии с требованиями Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Предоставить протоколы испытаний.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Берёзка» и его должностных лиц.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в установленный срок в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1; e-mail: uto-r@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Южного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю



О.В. Уварова

*Копия предписания направлена заказным письмом в МБДОУ Д/С № 4 «Березка» по адресу:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а.*

*Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
контролируемого лица: Начальнику Управления образования администрации Чайковского
городского округа Остренко Елене Михайловне по адресу: 617763 Пермский край, г. Чайковский,
ул. Горького, д. 22.*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ
профилактического визита № 2343

г. Чайковский
(место составления акта)

«14» ноября 2024 г., 10 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Берёзка» (далее МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка»), ОГРН: 1025902035345, ИНН: 5920012976, чрезвычайно высокий риск.
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а; Приморский бульвар, д. 23а.
- Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 05.11.2024 г. по 14.11.2024 г.
- Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Уваровой Ольгой Васильевной.
- К проведению профилактического визита были привлечены: специалисты: Собина Наталья Борисовна – биолог; Широбокова Любовь Васильевна – врач по общей гигиене.
экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Южный филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.
- При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» Надежда Николаевна Шутова.
- Вид деятельности контролируемого лица: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми. Число работающих - 49 чел. Количество воспитанников – 139+78 чел.
Категория риска объекта контроля: чрезвычайно-высокий риск.
- При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
- 1) осмотр: в срок с 14:00 ч до 16:30 ч 05.11.2024 г. по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а; Приморский бульвар, д. 23а;
 - 2) инструментальные обследования (измерения уровня искусственной освещенности) с 8:40 ч до 11:20 ч 05.11.2024 г. по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а; Приморский бульвар, д. 23а;
 - 3) истребование документов в срок с 14:00 ч до 16:30 ч 05.11.2024 г.
 - 4) экспертиза в срок с 05.11.2024 г. по 12.11.2024 г.

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита;
- 2) сведения о количестве детей по группам (с указанием № группы, профиля группы, возраста, количество детей, площади групповой), заверенные руководителем образовательного учреждения;
- 3) договор на организацию питания воспитанников образовательного учреждения (при организации питания детей в учреждении по договору со сторонней организацией);
- 4) акт проверки технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования на пищеблоке; акты проверок систем отопления, вентиляции, обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- 5) документация по питанию (примерное меню, журнал бракеража готовой продукции (при наличии), ежедневные меню);
- 6) акты выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции;
- 7) список сотрудников учреждения с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения.

12. При проведении профилактического визита было установлено:

Проведены осмотр территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования учреждения по адресам фактического осуществления деятельности; инструментальное обследование (замеры уровня искусственной освещенности в помещениях пребывания детей), истребование документов, оценка режимных моментов, в том числе при организации питания и медицинского обслуживания воспитанников; соблюдения обязательных требований в условиях работы в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» функционирует в режиме 12-часового пребывания детей с организацией 5-разового питания и дневного сна. Питание осуществляется по договору с ИП Федотов Павел Владимирович, медицинское обслуживание детей – по договору с ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ».

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проводятся в полном объеме.

Воспитанники и сотрудники прошли обследование на контактные гельминтозы в сентябре 2024 года.

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На территории детского сада по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а не предусмотрено место для хранения колясок, велосипедов, санок, на момент обследования коляски стояли у входа в групповые ячейки, что не соответствует п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20). Примечание: имеется предписание об устранении выявленных нарушений от 07.11.2023 г. № 1191 и решение о предоставлении отсрочки исполнения предписания от 10.10.2024 г. № 171 до 20.08.2025 г.
2. Оконные блоки в раздевалке № 2, в раздевалке и санитарном узле № 4, спортивном зале по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а, разошлись, не открываются, проклеены скотчем, что не позволяет проводить проветривание помещений, мытье оконных блоков; в спортивном зале на блоках составные стекла, что не соответствует

требованиям п. 2.7.2., п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Примечание: имеется предписание об устранении выявленных нарушений от 07.11.2023 г. № 1191 и решение о предоставлении отсрочки исполнения предписания от 10.10.2024 г. № 171 до 20.08.2025 г.

3. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3167.24 от 11.11.2024 г., в игровой группы № 6 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 346 ± 32 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
4. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3409.24 от 11.11.2024., в игровой группы № 1 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 274 ± 25 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3409.24 от 11.11.2024 г., в игровой группы № 3 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 231 ± 21 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
6. Согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3409.24 от 11.11.2024 г., в игровой группы № 2 МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, средняя освещенность искусственная (Еср) при общем освещении на полу, установленная расчетным путем, составляет 276 ± 25 лк (при нормативе не менее 400 лк), что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Нарушений других обязательных требований не выявлено.

13. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 05.11.2024 г.

Экспертное заключение № 1554-ЮФ от 12.11.2024 г.

Протоколы измерений № 1592-ЮФ от 05.11.2024 г. – 2 шт.

Протоколы испытаний от 11.11.2024 г. №№ п3167.24, п3409.24.

Главный специалист-эксперт
Южного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю



О.В. Уварова

Копия акта с приложениями направлена заказным письмом в МБДОУ Д/С № 4 «Березка» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а.